

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. № КНМ 61230061000206086160 от 12 мая 2023 г.
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения внепланового инспекционного визита с органами прокуратуры:
Согласование с органом прокуратуры: №925 от 15.05.2023



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018; Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 2305/400-61/78-В/ПИВ

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №177»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 2305/400-61/78-В/РИВ от «12» мая 2023 г. заместителем главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Дарсигова Сулеймана Хасановича, на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». проведен **внеплановый инспекционный визит** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №177», ИНН: 6168098893, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Калининградская, 1Б.**

В период:

22 мая 2023 года: с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут.
с 16 часов 30 минут по 17 часов 30 минут.

Общая продолжительность инспекционного визита составила: 02 часа 00 минут.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Волков Максим Васильевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:
 Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области к участию в проверке не привлекались.

Совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №177» Оболенская
 Лилия Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе инспекционного визита:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении |
|------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | В двухэтажном здании на втором этаже эксплуатируемая кровля, которая является путем эвакуации из групповых ячеек №№ 4, 6 на наружные открытые лестницы, не оборудована специальными площадками и переходными мостиками с ограждением. | п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 04.12.2023 | |
| 2. | В двухэтажном здании не обеспечено в полном объеме исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). В результате вышеизложенного, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, не во всех местах постоянного или временного пребывания людей обеспечен требуемый уровень звука, а именно на посту охраны уровень звука составляет- 59 дБ, в прививочном кабинете – 54 дБ, кабинет старшего воспитателя – 55дБ, бухгалтерия – 55дБ, кабинет заведующего хозяйством – 45 дБ, кабинет психолога – 49дБ, коридор 1-го этажа – 56 дБ. | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 04.12.2023 | |
| 3. | В двухэтажном здании, на дверях некоторых эвакуационных выходов (двери, установленные в групповых ячейках, на лестничных клетках, а также двери, ведущие из здания наружу), запорный цилиндрический механизм замка, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 04.12.2023 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы
Волков Максим Васильевич

Предписание № 2305/400-61/78-В/ПИВ от «22» мая 2023 г. на 3 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 04.12.2023 г. для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«22» мая 2023 г.

(подпись)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. № КНМ 61230061000205285443 от 12 мая 2023 г.
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения внепланового инспекционного визита с органами прокуратуры:
Согласование с органом прокуратуры: №929 от 15.05.2023



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018; Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 2305/400-61/77-В/ПИВ

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад №177»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 2305/400-61/77-В/РИВ от «12» мая 2023 г. заместителем главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Дарсигова Сулеймана Хасановича, на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». проведен **внеплановый инспекционный визит** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №177», ИНН: 6168098893**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Быковского, 3/2.

В период:

22 мая 2023 года: с 10 часов 30 минут по 12 часов 00 минут.

с 16 часов 30 минут по 17 часов 30 минут.

Общая продолжительность инспекционного визита составила: 02 часа 30 минут.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Волков Максим Васильевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:
 Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области к участию в проверке не привлекались.

Совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №177» Оболенская
 Лилия Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе инспекционного визита:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении |
|------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | В двухэтажном здании не обеспечено в полном объеме исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). В результате вышеизложенного, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, не во всех местах постоянного или временного пребывания людей обеспечен требуемый уровень звука, а именно в кабинете медицинского блока уровень звука 46дБ, в коридоре медицинского блока уровень звука 60дБ) | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 04.12.2023 | |
| 2. | В двухэтажном здании, на дверях некоторых эвакуационных выходов (двери, установленные в групповых ячейках, на лестничных клетках, а также двери, ведущие из здания наружу), запорный цилиндрический механизм замка, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 04.12.2023 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов

местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы
Волков Максим Васильевич

Предписание № 2305/400-61/77-В/ПШВ от «22» мая 2023 г. на 3 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 04.12.2023 г. для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«22» мая 2023 г.

(подпись)